



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12.33202

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «УралНастил», Адрес: Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, стр. 31а, офис 211, ИНН: 6679143313, ОГРН: 1216600038313, телефон: +7 (343) 302-32-33, электронная почта: info@uralnastil.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «УралНастил», Адрес: Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, стр. 31а, офис 211, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, стр. 31а, ИНН: 6679143313, ОГРН: 1216600038313, телефон: +7 (343) 302-32-33, электронная почта: info@uralnastil.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ», 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, п. 37, помещ. 1/1, офис 184, ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Стеклопластиковые настилы, ступени, листы, профили. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
22.21.42.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которым (которым) произведена сертификация)

Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ

ГОСТ 30244-94 Группа горючести Г1 (слабогорючая);

ГОСТ Р 51032-97 Группа распределения пламени - РП1 (нераспространяющая);

ГОСТ 30402-96 Группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемая);

ГОСТ 12.1044-89 п 4.18 Группа по дымообразующей способности - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью);

ГОСТ 12.1.044-89 п 4.20 Группа о токсичности продуктов горения - Т3 (высокоопасная);

ГОСТ 12.1.044-89 п 4.3 - ТГ (трудногорючая).

код ТН ВЭД
3921110000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №29777-1 РИТ/ПБ-23 от 11.05.2023, Испытательная лаборатория ООО «ГАРАНТ», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ14 от 2022-07-19

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем и органу по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 22.21.42-002-57350576-2021 «Стеклопластиковые настилы, ступени, листы, профили. Технические условия»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 12.05.2023 по 11.05.2026



Руководитель органа

И.К.
подпись

Г.М. Карапетян
подпись, фамилия

Эксперт

Ч.М.И.
подпись

К.Д. Котовская
подпись, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации