

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32623.OC07.04462

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ЛИНИИ". Место нахождения (адрес юридического лица): 350911, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Им. Евдокии Бершанской (пашковский Жилой Массив Тер.), д. 146, помещ. 19. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 297540, Республика Крым, с. Родниково, р-н Симферопольский, тер. Комплекс Зданий И Сооружений 1. ИНН: 2311207266, ОГРН: 1162311052640, эл. почта: info@itl.su, тел: +79384288842

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ЛИНИИ". Место нахождения (адрес юридического лица): 350911, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Им. Евдокии Бершанской (пашковский Жилой Массив Тер.), д. 146, помещ. 19. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 297540, Республика Крым, с. Родниково, р-н Симферопольский, тер. Комплекс Зданий И Сооружений 1

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общества с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ», № РОСС RU.32623.OC07. Россия, 109117, Г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУЗЬМИНКИ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 107, К. 5

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Трубы жесткие, гладкие для электропроводок из самозатухающего поливинилхлорида (ПВХ) диаметром от 16 мм до 63 мм торговой марки «ITL» с маркировкой ITL*(16/20/25/32/40/50/63)*(L)-001-31359404-2024. согласно Приложению №1. Серийный выпуск.

Код ОКПД 2
22.21.21.129

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 - Группа горючести – Г3 (нормальногорючие),
ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В2 (умеренно воспламеняемые),
ГОСТ 12.1.044-89 - Коэффициент дымообразования – ДЗ (с высокой дымообразующей способностью), показатель токсичности – Т2 (умеренно опасные)
ГОСТ 51032-97

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ИЛ07-29772 от 26.01.2024 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ», аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ07



Проверка подлинности сертификата соответствия

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 22.21.21-001-31359404-2024

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 26.01.2024 по 25.01.2029

Руководитель органа



О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Г.А. Сибирякова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПО ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**К сертификату соответствия № РОСС RU.32623.ОС07.04462
(Является неотъемлемой частью сертификата соответствия)**

Срок действия сертификата соответствия с 26.01.2024 по 25.01.2029

ТРУБЫ ЖЕСТКИЕ, ГЛАДКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ):

- труба ITL16-001-31359404-2024;
- труба ITL20-001-31359404-2024;
- труба ITL25-001-31359404-2024;
- труба ITL32-001-31359404-2024;
- труба ITL40-001-31359404-2024;
- труба ITL50-001-31359404-2024;
- труба ITL63-001-31359404-2024;
- труба ITL24L-001-31359404-2024;
- труба ITL25L-001-31359404-2024;
- труба ITL32L-001-31359404-2024;
- труба ITL40L-001-31359404-2024.

- Торговая марка: «ITL»



Руководитель органа



О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации